

Klimatisierung des DVGW-Bürogebäudes in Bonn



Klimatisierte Flächen: Büros
Außengeräte: 7 Gaswärmepumpen
Inneneinheiten: 111 Wand- und Deckengeräte
Regelung: KEMACCS 2005 V 3.0
Kühlleistung: ca. 200 kW
Heizleistung: ca. 260 kW
Antriebsenergie: Gas

